



- P-01A ČERPADLO OV Z VYROVNÁVACÍ NÁDRŽE DO DENITRIFIKACE
- P-02A ČERPADLO INTERNÍ RECIRKULACE Z N1 DO DENITRIFIKACE
- P-03A ČERPADLO VRAT./PŘEB. KALU Z DN1 DO REGENERACE KALU
- P-04 DÁVKOVACÍ ČERPADLO 41% SIRANU ŽELEZITĚHO
- D-01A NOVÉ DMYCHADLO PRO AKTIVACI Q=320-797m³/h, PŘETLAK 60kPa
- D-01B,C STÁVAJÍCÍ REPASOVANÁ DMYCHADLA - REZERVA 1xQ=50-160m³/h, PŘETLAK 60kPa
- M-01 MÍCHADLO-DENITRIFIKACE
- Z-01 JEMNOBUBLINNÝ AERAČNÍ SYSTÉM REGENERACE - ASEKO
- Z-02 JEMNOBUBLINNÝ AERAČNÍ SYSTÉM NITRIFIKACE 1 - ASEKO
- Z-03 JEMNOBUBLINNÝ AERAČNÍ SYSTÉM NITRIFIKACE 2 - ASEKO
- Z-04A VYSTROJENÍ DN 1 TECHNOLOGIÍ ZICKERT
- Z-04B ČÁSTEČNÉ VYSTROJENÍ DN 2 TECHNOLOGIÍ ZICKERT BEZ NAINST. KALOVÉHO ČERPADLA A BEZ STÍRÁNÍ DNA A HLADINY
- H-01 PLASTOVÝ ZÁSOBNÍK 1m³ + HAVARIJNÍ NÁDRŽ POD ZÁSOBNÍK 41% SIRANU ŽELEZITĚHO

- NOVÁ TECHNOLOGIE
- POPIS+STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE
- PLOVUCÍ NEČISTOTY/VRATNÝ KAL
- VZDUCH
- SIRAN
- DODÁVKA STAVBY
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- ODPADNÍ VODA NOVÁ
- INTERNÍ RECIRKULACE
- AKTIVAČNÍ SMĚS

LEGENDA

	PONORNÉ MÍCHADLO
	ČERPADLO
	DMYCHADLO KOMPRESOR
	ŠOUPÁTKO, KULOVÝ KOVOUT
	IP INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR
	ZPĚTNÁ KLAPKA
	KLAPKA
	AERAČNÍ SYSTÉM
	RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
	POHON
	ČIDLA, MĚŘENÍ

	BMTO GROUP a.s. Ampérova 444 Liberec 23 463 12		tel : +420 485 382 350 +420 485 382 333 e-mail: odbyt@bmtoc.cz web: www.bmtoc.cz	
	Čerpáme, čistíme, regulujeme			
NÁZEV:	ČOV HOVORČOVICE	Technologické schéma		
ČÍSLO VÝKRESU:	D10	VYPRACOVAL:	šif	MĚŘÍTKO 1:100
SIZE	A2	POČET LISTŮ	1	