

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
pracoviště Praha
nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, ☎ 221 621 111

231.2 A/20

Č.j.: 100/25111/2015-zp
Vyřizuje: Ing. Bucková
☎ 221 621 460
✉ jana.buckova@brandysko.cz

Obec Hovorčovice, Revoluční 33, Hovorčovice, 250 64 Měšice

V Praze dne 10. června 2015

Věc: užívání vodního díla ke zkušebnímu provozu

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a jako j speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon) stavebníkovi, kterým je **Obec Hovorčovice, se sídlem Revoluční 33, 250 64 Hovorčovice, IČO 00240630, CZ-NACE 84110**, po provedeném řízení podle ust. § 115 vodního zákona

p o v o l u j e

ve smyslu ust. § 124 odst. 1) stavebního zákona zkušební provoz dokončeného vodního díla:

Rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod pro obec Hovorčovice

(vystrojena 1 dosazovací nádrž, kapacita ČOV: 2600 EO)

na pozemcích parc. č.: st. 929, 45/84 v kat. území: Hovorčovice

Určení polohy vodního díla orientačně podle souřadnic S-JTSK:
X = 1033643 Y = 733683

Zkušební provoz se stanovuje do: 30. 6. 2016

a to za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Vlastník vodního díla je povinen dodržovat podmínky, za kterých bylo vodní dílo povoleno.
2. Vlastník vodního díla je povinen provozovat a udržovat dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných chráněných zájmů.

3. Vlastník vodního díla je povinen provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uloží k odstranění závad zjištěných na vodním díle, zejména při vodoprávním dozoru.
4. Po ukončení zkušebního provozu, k žádosti o kolaudační souhlas, bude předloženo vyhodnocení zkušebního provozu včetně definitivního provozního řádu, geometrického plánu ověřeného příslušným katastrálním úřadem a aktualizovaný kanalizační řád obce Hovorčovice.
5. Vyhodnocení zkušebního provozu bude zasláno, mimo jiné, Krajské hygienické stanici Středočeského kraje, Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 a společnosti Povodí Labe, státní podnik, V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové k posouzení.
6. Zbytkové kaly a shrabky z ČOV budou likvidovány nezávadným způsobem. Bude sledováno jejich množství.
7. Vzorky přečištěné odpadní vody během zkušebního provozu budou odebírány oprávněnou organizací s četností 1 x měsíčně v souladu s podmínkou č. 8) rozhodnutí zdejšího odboru ze dne 2. 3. 2011 pod č.j. 100/79093/2013, kterým byla rekonstrukce a intenzifikace ČOV povolena.
8. Na odtoku z ČOV bude měřeno množství vypouštěných odpadních vod zařízením, jehož správnost musí být ověřena. Výsledky budou zaznamenávány a budou součástí vyhodnocení zkušebního provozu.
9. Součástí vyhodnocení zkušebního provozu bude měření hluku podle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

O d ů v o d n ě n í

Při ústním jednání spojeném s místním šetřením, konaném dne 9. 6. 2015 bylo konstatováno, že podmínky rozhodnutí zdejšího odboru ze dne 2. 3. 2011 pod č.j. 100/79093/2013, byly splněny, stavba byla provedena v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Bylo konstatováno, že ČOV je schopna zkušebního provozu. Doklady nutné k posouzení dané věci byly doloženy v požadovaném termínu.

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad rozhodl jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u zdejšího odboru a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

Ing. Vlastislav Horáček
vedoucí odboru životního prostředí

Na doručku:

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

1. Obec Hovorčovice, Revoluční 33, 250 64 Hovorčovice

Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu

2. Povodí Labe, stání podnik, V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

3. VaK Zápy, s. r. o., Zápy 9, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Na vědomí:

1. Stavební úřad Líbeznice, 250 65 Líbeznice

2. ČIŽP OI Praha, odd. ochrany vod, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6

3. Krajská hygienická stanice Stč. Kraje, Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2