



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
Pracoviště: Ivana Olbrachta 59
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Odbor životního prostředí

Váš dopis č.:

Ze dne: 20. 7. 2018

Naše čj.: OŽP-71821/2018-HAMEV

Naše sp. zn.: OŽP-14677/2018-HAMEV

Vyřizuje: Eva Hamalčíková

Tel.: 326 653 860

E-mail: eva.hamalcikova@brandysko.cz

Datum: 20. 8. 2018

Obec Hovorčovice

Revoluční 33

250 64 HOVORČOVICE

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dnem 6. 9. 2018

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odbor životního prostředí

Užívání vodního díla ke zkušebnímu provozu

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs n. L. – St. Boleslav jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti stavebníka, tj. Obci Hovorčovice, Revoluční 33, 250 64 Hovorčovice, IČ: 00 24 02 14, CZ- NACE 84110, účastníku řízení podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění, dále jen správní řád, po provedeném řízení,

povoluje

podle ust. § 124 stavebního zákona prozatímní užívání vodního díla ke zkušebnímu provozu:

Rozšíření a intenzifikace čistírny odpadních vod pro obec Hovorčovice na pozemcích č. parc. st. 929 a 45/84 v k. ú. Hovorčovice – II. etapa.

Prozatímní užívání vodního díla se povoluje do 10. 9. 2019.

Umístění vodního díla ČOV v souřadnicích: X=1033634.22 Y=733646.78.

Toto rozhodnutí je podkladem pro zahájení zkušebnímu provozu a uděluje se za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Vlastník vodního díla je povinen dodržovat podmínky, za kterých bylo vodní dílo povoleno.

2. Vlastník vodního díla je povinen provozovat a udržovat dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných chráněných zájmů.

3. Vlastník vodního díla je povinen provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uloží k odstranění závad zjištěných na vodním díle, zejména při vodoprávním dozoru.

4. Stavebník zajistí řádné provozování dle provozního řádu ke zkušebnímu provozu.

5. Po ukončení zkušebního provozu zajistí stavebník vyhodnocení zkušebního provozu včetně definitivního provozního řádu odsouhlasené Povodím Labe, státní podnik a Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Praha. Vypracován bude nový kanalizační řád obce.

6. Po ukončení zkušebního provozu požádá stavebník zdejší odbor o vydání kolaudačního souhlasu, ke kterému předloží veškeré doklady tak, jak stanoví Vyhl. č. 432/2001 Sb., v platném znění, včetně závazného stanoviska orgánu ochrany ovzduší.

7. Zbytkové kaly a shrabky z ČOV budou likvidovány nezávadným způsobem v souladu s platnými předpisy na úseku odpadového hospodářství.

8. Vzorky ve zkušebním provozu budou odebírány s četností 1 x měsíčně oprávněnou organizací a to na přítoku do ČOV a na výstupu za ČOV v šachtě pro odběr vzorků jako 24hodinové směsné vzorky získané sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin v ukazatelích BSK₅, NL, CHSK_{cr}, N-NH₄⁺, teplota, N_{celk.} a P_{celk.}

Ukazatele teplota a N_{celk.} budou sledovány. Rozbory bude provádět oprávněná laboratoř dle příslušných a platných ČSN a TNV.

9. Na odtoku z ČOV bude trvale a průběžně měřeno množství vypouštěných odpadních vod z ČOV do recipientu.

10. Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v ČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci k tomu oprávněnou organizací.

11. Během zkušebního provozu bude zajištěno oprávněným subjektem měření akustického tlaku podle podmínky č. 22 stavebního povolení a toto bude předloženo KHS Stč. kraje k posouzení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) správního řádu:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

VaK Zápy, s.r.o., Zápy 9, 250 01 Brandýs n. L. – St. Boleslav

Odůvodnění

Dokončené vodní dílo bylo povoleno rozhodnutím zdejšího odboru vydaným dne 2. března 2011 pod č. j. 100/79093/2010 a to s podmínkami v rozhodnutí uvedenými, rozhodnutím zdejšího odboru ze dne 19. 4. 2018 pod č. j. OŽP-33972/2018-KRM byl prodloužen termín dokončení stavby do 31. 12. 2019.

Žádost o zkušební provoz ČOV byla doručena zdejšímu odboru dne 20. 7. 2018. Při konaném místním šetření dne 9. srpna 2018 bylo konstatováno, že povolující podmínky byly splněny, stav vodního díla nebrání jeho užívání ke zkušebnímu provozu v délce 1 roku.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění, správní řád, odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u zdejšího odboru a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Eva Hamalčíková

referentka odboru životního prostředí



Obdrží na doručení:

1. Obec Hovorčovice, Revoluční 33, 250 64 Hovorčovice
2. VaK Zápy, s.r.o., Zápy 9, 250 01 Brandýs n. L. – St. Boleslav
3. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Na vědomí:

1. Stavební úřad Líbeznice, 250 65 Líbeznice
2. odbor památkové péče Městského úřadu Brandýs n. L. – St. Boleslav
3. KHS Stč. kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
4. Česká inspekce životního prostředí, Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6